TOSHIBA
Leading Innovation »»»



形 名

DVC-23S

東芝換気扇（ダクト用）

取扱説明書

- このたびは東芝換気扇（ダクト用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

もくじ

安全上のご注意 ……1～2
各部のなまえ ……3
仕様 ……3
取り付けかた ……4
使いかた ……4
お手入れ ……5
次のことは必ず守ってください ‥6
修理を依頼される前に ……7
ご不明な点や修理に関するご相談は ‥7

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告　“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。

⚠注意　“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

＊1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに電源を切りお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
●スイッチを入れても羽根が回転しない
●運転中に異常音や振動がする
●回転が遅い、または不規則
●こげ臭いにおいがする

接触禁止

金属製ダクトが、メタルラス張りなどの金属造営材を貫通するときは、金属造営材に接触しない
漏電により火災・感電の原因になります。

使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

改造禁止

改造はしない
火災・感電・けがの原因になります。

分解・修理禁止

修理技術者以外の人は分解、修理（※）をしない
火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。

アースを接続する

アースを確実に取り付ける
故障や漏電したとき、火災・感電の原因になります。
アースの取り付けは販売店や電気工事店を通じ、電気工事士へ依頼してください。

給気を確実に

自然排気型ストーブをご使用のときは、空気の取入口により、十分給気される配慮をする
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

⚠警告

窓を開ける

ガス漏れのときは、窓を開けて換気する
電源スイッチを入れたり切ったりすると、ガス爆発の原因になります。

電源を切る

お手入れの際は必ず電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。

水かけ禁止

水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない
漏電により、火災・感電の原因になります。

⚠注意

取付注意

電気工事は必ず電気工事店に依頼する
電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
誤った電気工事は火災や感電の原因になります。

使用禁止

交流100V以外では使用しない
火災や感電の原因になります。

接炎禁止

直接炎があたる恐れのある場所では使わない
火災の原因になります。

取付注意

本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う
落下によりけがをする原因になります。

取付注意

浴室など湿気の多いところや水のかかるところでは浴室用機種を使う
火災や感電の原因になります。

ゴム手袋を使う

お手入れのときはゴム手袋を使う
手袋を着用しないと、けがの原因になります。

取付注意

底板や部品の取り付けは確実に行う
落下により、けがをする原因になります。

接触禁止

運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない
けがをする原因になります。

各部のなまえ



付属品	1.ゴムクッション（吊下金具固定用）	8個
	2.平座金（吊下金具固定用）	8個

仕 様

（50/60Hz共用）

電圧 (V)	消費電力（W）		風量（m^3/h）		質量 (kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
100	146	170	660	642	15

●消費電力、風量（静圧0Pa時）の測定はJIS C 9603に準ずる。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

取り付けかた

●取付説明書に記載してある注意事項、取付方法により、付属品・別売部品を利用し取り付けます。
(別売部品は取付説明書に記載してあります。) 取り付けは必ず工事店に依頼してください。
●電源は単相100V (50／60Hz) をご使用ください。
●電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

使いかた

壁取り付けの電源スイッチでファンの「排気」「停止」を行います。

この換気扇をキッチンユニットと組み合わせて局所排気方式で使用したり、台所で使用する場合

●料理中、誤ってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時に換気扇のスイッチを切ってください。羽根が回転していると火の勢いがよけいに強くなり危険です。



●風の影響により煙がもれることがありますので、吸気口付近の窓はなるべく閉めてください。



お手入れ

お手入れをする前には必ず電源を切ってください。

部品のはずしかた

1 ねじをゆるめて底板をはずします。

2 電源コードおよびアースねじをはずし、ケーシングをはずします。
モーター・羽根は、ケーシングと一体ではずれます。

3 本体は取り付けたまま、お手入れをしてください。



●台所用中性洗剤溶液を浸し、よくしぼった布でよごれをふきとります。洗剤が残らないよう十分ふきとってください。

お願い

●塗装面の掃除には、シンナー・ベンジン・灯油・ベンゾールなどは使用しないでください。
●羽根のお手入れはけがをしないように手袋をするなど注意してください。
また、変形させないようにしてください。振動や騒音の原因となります。

お手入れが終わりましたら

組み立ては、はずした逆の順序で組み立ててから運転し、次のことを確かめてください。

●異常な騒音や振動がないこと。
●シャッターが正常に動作すること。
●羽根・モーター・底板が確実に取り付けてあること。

次のことは必ず守ってください

取り付けのとき

●アースを取り付けてください。
万一の感電防止のためアースが必要です。

●浴室など湿気の多いところでは使用しないでください。
換気扇に水滴がたまり、天井裏にたれることがあります。

●換気扇取り付け部の強度を確かめてください。
取り付け部が弱いと落下することがあり危険です。なお製品質量は15kgです。

ご使用中

●運転中は危険ですから、指やものを絶対に入れないでください。

●給気にご注意ください。
とくに寒冷地などの気密性の高い部屋で、自然排気型のストーブをご使用のときは、空気がストーブ排気口より逆流し、危険な燃焼状態になる恐れがありますので、フード付ガラリ（空気の取り入れ口）などにより、十分給気される配慮をしてください。

お手入れのとき

●お手入れをする前には必ず差し込みプラグを抜くか、または電源を切ってください。

●モーターなどの電気部品は掃除のときなど絶対に水に浸さないでください。

●コードや差し込みプラグは、傷んだまま使いますと、やけど・感電・火災などの原因になります。

●アース線が断線したり、端子からはずれたりしていないか、ときどきお確かめください。

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　　象	点　　検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。（有料）
★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど **03-5326-5038**（通話料：有料）
FAX 045-461-3493（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは　出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　　名	換気扇（ダクト用）
形　　名	DVC-23S
お買上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ☎（　　）　　ー

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。
出 張 料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅いまたは不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社
〒416-8521　静岡県富士市蓼原336番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。

ET99803101-①